

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный ПМ № 24230041000104660228 от 09 января 2023 года Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: [office@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:office@24.rospotrebnadzor.ru),

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: [kansk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Красноярский край  
г. Канск

27 января 2023 год

Мною, Подлепенец Евгенией Николаевной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Канска (сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 2 г. Канска), ИНН 2450005193, ОГРН 1022401359727, адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 663600, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 27, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение требований п. 1 ст. 28, п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2683 раздела XXXIV Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не обеспечены условия для проведения проветривания в кабинетах № 23, ОБЖ, кабинете приема медицинского блока, а именно: окна высокой степени износа, рамы разошлись, фрамуги не открываются, что может способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний.

В кабинете № 38 (информатики) все три окна высокой степени износа, рамы разошлись, с щелями, из окон дует; в кабинете № 29 (иностранных языков) два окна из трех высокой степени износа, рамы разошлись, с щелями, дует, окна закрыты пленкой. В ходе проведения профилактического визита ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Подлепенец Евгенией Николаевной, с участием специалиста ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Аюповой Натальей Леонидовной – заведующим отделом - врачом по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям проведены замеры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях МБОУ СОШ № 2 г. Канска, выдан протокол измерений физических факторов неионизирующей природы 206-28 от 09 января 2023 года (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510640 выдан 19 декабря 2017 года Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года), на основании экспертного задания № 16 от 16 января 2023 года выдано заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 691 от 26 января 2023 года Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июля 2015 года), на основании проведенной экспертизы установлено, что:

- температура воздуха (в центре помещения и 0,5 м от наружной стены) в кабинете № 38 (информатики) по эскизу в точках измерения Т.1-2 составили 16,88-16-93±060С; температура воздуха (в центре помещения и 0,5 м от наружной стены) в кабинете № 29 (иностранных языков) по эскизу в точках измерения Т.19-20 составили 17,46-17-51±060С, при допустимом значении 18-240С, что ниже нормируемого значения и не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, главы V п. 98 (таблицы 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного**

**контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2683 раздела XXXIV Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», выразившиеся в не обеспечении проведения проветривания в кабинетах № 23, ОБЖ, кабинете приема медицинского блока.

Срок устранения: 18 января 2024 года.

Устранить нарушения требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, главы V п. 98 (таблицы 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в не обеспечении параметров микроклимата в кабинетах №№ 29, 38 в соответствии с требованиями гигиенических нормативов.

Срок устранения: 18 января 2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 2 г. Канска, адрес места нахождения контролируемого лица: 663600, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, д. 27.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: [kansk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 18 января 2024 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Итожение  
холодно  
в кабинете  
тах*


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

  
(подпись)

Е. Н. Подлепенец

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » апреля 2023 г.

  
(подпись)

И.Е. Зюбинко, директор  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_