

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому
району

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел.3-26-21, (ond_kansk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ

ПО г.КАНСКУ И КАНСКОМУ РАЙОНУ
(ОНД и ПР по г.Канску и Канскому району)

ул.Революции, 14, г.Канск, 663600,
телефон: (39161) 3-26-21, факс (39161) 2-37-21
E-mail: ond_kansk@mail.ru

« 28 » 08 2023 г. № ИВ-237-2-34-1114

На № _____ от « ____ » _____ 2023 г.

ИО директору
Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней
обще-образовательной школы № 2
г. Канска

Коваленко О.Д.

Красноярский край, г. Канск, ул. Кре-
стьянская, д. 27

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 219

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

28 августа 2023 года

г. Канск

Я, главный государственный инспектор г. Канска и Канского района по пожарному надзору Муравьева Наталья Валерьевна

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 219 от «28» авгу-
ста 2023 года, возбужденного государственным инспектором г. Канска и Канского района по
пожарному надзору Николаевой А.О.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – ИО директора МБОУ СОШ
№ 2 г. Канска Коваленко О.Д.

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие
его совершению, а именно:

В соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) № 2308/240-24/93-В/РИВ от 09 августа 2023 г, (учетный номер КНМ 24230061000207165085), подписанным главным государственным инспектором г. Канска и Канского района Муравьевой Н.В., при проведении внепланового инспекционного визита в период с 10 августа 2023г. 09 ч. 00 мин. по 10 августа 2023г. 18 ч. 00 мин. в отношении объекта защиты МБОУ СОШ № 2 г. Канска, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, 27 установлено нарушение/невыполнение требований:

В соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) № 2308/240-24/93-В от 09.08.2023 (учетный номер КНМ 24230061000207165085), подписанным главным государственным инспектором г. Канска и Канского района Муравьевой Н.В., при проведении внепланового инспекционного визита в период с 10 августа 2023г. 09 ч. 00 мин. по 10 августа 2023г. 18 ч. 00 мин. в отношении объекта защиты МБОУ СОШ № 2 г. Канска, расположенного по адресу: 663600, Красноярский край, город Канск, Крестьянская ул., д.27 установлено нарушение/невыполнение требований:

- Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123);
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР РФ);
- ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»:

1. На 3-ем этаже здания МБОУ СОШ № 2, а именно в учебном классе информатики применяются декоративно-отделочные материалы (деревянные панели с лакокрасочной обработкой) на стенах с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2, в нарушении ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, , таблица 29 ФЗ № 123;

2. Руководителем организации не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами (пожарные рукава с видимыми повреждениями, имеют сквозные отверстия, пересохшие), в нарушение п. 50 ППР РФ;

3. Пожарные краны в здании МБОУ СОШ № 2 г. Канска с порядковыми номерами 1,2,3,4,5,6,7,8 находятся в пожарных шкафах, изготовленных из горючих материалов, в нарушение ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123, п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009,

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля со стороны должностного лица МБОУ СОШ № 2 г. Канска

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Главный государственный инспектор
г. Канска и Канского района
по пожарному надзору

Н.В. Муравьева

подпись

Настоящее представление получил _____

28 августа Коваленко О.Д. 

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19